

**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
по Здвинскому району  
Новосибирской области

632951, НСО, с. Здвинск ул. М.Горького, 102  
т. 8-(38363)-21-226  
факс 8-(38363)-21-226  
E-mail: pch55gpn@ugps.nsk.sibrc.mchs.ru

Заведующей МКДОУ Нижне-Чулымский детский  
сад «Ромашка» Сапелкиной О.А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

21 ОКТЯБРЯ 2014Г.

Здвинский район

место рассмотрения ( город, район)

*Государственный инспектор Здвинского района Новосибирской области по пожарному надзору  
Еременко Николай Викторович*

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 43 от  
21 ОКТЯБРЯ 2014Г., возбужденного

*Государственный инспектор Здвинского района Новосибирской области по пожарному надзору  
Еременко Николай Викторович*

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбуждавшего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НИЖНЕЧУЛЫМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»**

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

21.10.14 в 10 часов 00 минут в

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

*муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Нижнечулымский детский  
сад «Ромашка»(МКДОУ Н.ЧУЛЫМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»)*

расположенном по адресу:

*Здвинский район, с.Нижний Чулым, ул. Школьная 2В*

*нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безо-  
пасности,*

а именно:

1	В здании МКДОУ Нижне-Чулымский детский сад "Ромашка" система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"ч.7 ст.83
---	---	---

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

632951, НСО, с. Здвинск ул. М.Горького, 102 т. 8-(38363)-21-226 факс 8-(38363)-21-226

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

*Государственный инспектор  
Здвинского района Новосибирской области по пожарному надзору  
Еременко Николай Викторович*

должность, фамилия, инициалы лица



Настоящее представление получил

29.10.14. Сидякина

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма